

気密性能報告書

気密性能
相当隙間面積

C値 0.6 cm^2/m^2

住宅の性能値として上記の通り報告致します。

C値(相当隙間面積)は、住宅の構造体とサッシ、ドアなど開口部の工事が完了した段階での実測数値を記載しています。

※尚、この数値は、記録年月における計算及び測定値であり、将来に於てその数値を保証するものではありません。

測定 2018 年 8 月

建物名称 様邸

所在地 神奈川県茅ヶ崎市

ビルダー名 株式会社 田辺工務店 様

所在地 神奈川県藤沢市大庭6964

EcoMoco.

法定事業用 登録番号1248

株式会社 エコモコ

〒220-6211

神奈川県横浜市中区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワーC棟11階

TEL 045-664-7815

